

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2020

Prevádzkovateľ: ZSE Elektrárne s.r.o.
 Meracie miesto: plynová turbína
 Celkový čas prevádzky systému: 213deň 14hod 16min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2021

Zdroj: PPC Malženice

Kód: 0090
 Strana :

Veličina	O2	ObPr	CO _r			Pozn.
			mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
Jednotka	%	Nm ³ /s				
EL zemný plyn			50.00			
Dátum	PMH	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	14.07	444.90	0.40	21.018	0.000	
Február	14.02	439.75	0.34	13.463	0.000	
Marec	14.12	408.48	0.34	11.948	0.000	
Apríl	14.10	408.52	0.61	10.409	0.000	
Máj	14.04	414.92	0.39	9.982	0.000	
Jún	13.97	416.62	0.31	7.441	0.000	
Júl	13.99	408.05	0.20	3.678	0.000	
August	13.94	408.97	0.18	5.470	0.000	
September	13.93	421.66	0.28	5.686	0.000	
Október	13.95	437.03	0.21	13.209	0.000	
November	13.99	456.72	0.22	12.629	0.000	
December	14.03	453.15	0.27	13.751	0.000	
PRH	14.01	427.22	0.30			
MZLr v t	-	-	128.684			
MZLr < EL v t/rok	-	-	128.684			
MZLr > EL v t/rok	-	-	0.000			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-	0.000			
n PHH < 2*EL+I			3871/100.00%			
n PHH > 2*EL+I			0/0.00%			
n platných PHH	5083	5083	3871			
n neplatných PHH	0	0	13			
n nahradených PHH	15	17	0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I			262/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I			0/0.00%			
n platných PDH			262			
n neplatných PDH			2			
podiel F PHH pri UP			0.33%			
EQ			0.00			
Min PHH			0.00			
Max PHH			14.22			
Min PDH			0.00			
Max PDH			2.15			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo ZL za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I)	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo ZL za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

...
 ...
 ...

Verzia programu: 3.074_RSx 13-04-2020
 EUSTREAM

Verzia protokolu: 18.1.0.2

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2020

Prevádzkovateľ: ZSE Elektrárne s.r.o.
 Meracie miesto: plynová turbína
 Celkový čas prevádzky systému: 213deň 14hod 16min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2021

Zdroj: PPC Malženice

Kód: 0090
 Strana :

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL zemný plyn	50.00			
Dátum	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	17.64	15.923	0.000	
Február	18.75	12.615	0.000	
Marec	19.30	9.993	0.000	
Apríl	21.43	10.573	0.000	
Máj	21.43	13.570	0.000	
Jún	20.18	17.171	0.000	
Júl	19.89	9.969	0.000	
August	19.70	19.113	0.000	
September	18.88	17.084	0.000	
Október	19.21	14.064	0.000	
November	19.01	14.933	0.000	
December	18.52	15.979	0.000	
PRH	19.37			
MZLr v t	170.985			
MZLr < EL v t/rok	170.985			
MZLr > EL v t/rok	0.000			
MZLr > limit F _{PDH}	0.000			
n PHH < 2*EL+I	3871/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			
n platných PHH	3871			
n neplatných PHH	13			
n nahradených PHH	0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	262/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			
n platných PDH	262			
n neplatných PDH	2			
podiel F PHH pri UP	0.33%			
EQ	0.00			
Min PHH	0.00			
Max PHH	40.88			
Min PDH	13.70			
Max PDH	26.99			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo ZL za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I)	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo ZL za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

...
 ...
 ...

Verzia programu: 3.074_RSx 13-04-2020
 EUSTREAM

Verzia protokolu: 18.1.0.2