Analýza odpadových vôd 2020

v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/202

MESIAC :					September		Október		November		December	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**								
					bodová vzorka	**24- h. odber**						
UGH Zberná nádrž												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7,76						
$CHSK_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		28,80						
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		6,40						
RL_{550}	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		566						
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05							
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05							
AOX	bodová	12x ročne	**0,5**	**mg/l**	< 0.03							
N_{Org}	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		2,20						
N_{celk}	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8,10						
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0.03							
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**	< 0.01							
Splaškové odpadové vody												
BSK_5	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l								