Analýza odpadových vôd 2020

v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/202

MESIAC :					September		Október		November		December	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	29.9.2020	29.9.2020	30.10.2020	30.10.2020				
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**				
UGH Zberná nádrž												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7.76		7.68				
CHSK$_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		28.8		16.8				
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		6.4		< 2.0				
RL$_{550}$	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		566,0		609,0				
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05					
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05					
AOX	bodová	12x ročne	**0,5**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03					
N$_{Org}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		2.2		1.90				
N$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8.1		8.70				
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03					
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**	< 0.01		< 0.01					
Splaškové odpadové vody												
BSK$_5$	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l								