Analýza odpadových vôd 2021

v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/2020

MESIAC :					Január		Február					
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	15.1.2021	15.1.2021	10.02.2021	10.02.2021				
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**				
UGH Zberná nádrž												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		6.27		7.59				
CHSK$_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		34.8		32.4				
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		2.2		4.5				
RL$_{550}$	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		575		595,0				
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05					
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05					
AOX	bodová	12x ročne	**0,5**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03					
N$_{Org}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		1.9		1.9				
N$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8.1		8.40				
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03					
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**	< 0.01							
Splaškové odpadové vody												
BSK$_5$	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l								