

Analýza odpadových vôd 2021

*v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/2020

MESIAC :					Január		Február		Marec		Apríl		Máj	
Dátum odberu	Typ vzorky	Interval	Limity	Jednotky	15.1.2021	15.1.2021	10.02.2021	10.02.2021	17.03.2021	17.3.2021	21.04.2021	21.04.2021	25.05.2021	24.05.2021
					bodová vzorka	24- h. odber	bodová vzorka	24- h. odber	bodová vzorka	24- h. odber	bodová vzorka	24- h. odber	bodová vzorka	24- h. odber
UGH Zberná nádrž														
pH	24-h.	12x ročne	6,0 - 9,0	mg/l		6.27		7.59		8.06		7.71		7.24
CHSK _{Cr} (COD)	24-h.	12x ročne	40	mg/l		34.8		32.4		38.4		31.2		36
NL	24-h.	12x ročne	40	mg/l		2.2		4.5		9.3		3.3		2.3
RL ₅₅₀	24-h.	12x ročne	1000	mg/l		575		595,0		799		401,0		443
NEL (UV)	bodová	12x ročne	0,1	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
NEL (IR)	bodová	12x ročne	0,1	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
AOX	bodová	12x ročne	0,5	mg/l	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03	
N _{Org}	24-h.	12x ročne	2,5	mg/l		1.9		1.9		2.20		1.9		1.8
N _{celk}	24-h.	12x ročne	9	mg/l		8.1		8.40		8.10		8.4		8.1
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	0,3	mg/l	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03	
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	4	mg/l	< 0.01									
Splaškové odpadové vody														
BSK ₅	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l					9.5				15.2	