Analýza odpadových vôd 2022

**v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/2020*

MESIAC :					Január		Február		Marec		Apríl		Máj		Jún		Júl		August		September		Október		November		December	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	#######	13.1.2022	16.2.2022	16.2.2022	28.3.2022	28.3.2022	27.04.2022	27.04.222																
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**
UGH Zberná nádrž																												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7.15		7.79		7.86		7.63																
CHSK$_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		37.2		31.2		27.6		33.6																
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		5.6		2.2		3.2		<2.0																
RL$_{320}$	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		388.0		356,0		385		412.0																
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05																	
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05																	
AOX	bodová	12x ročne	**0,5**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03																	
N$_{Org}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		2.20		1.90		2.2		1.90																
N$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8.10		8.40		8.1		8.40																
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03																	
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**																								
Splaškové odpadové vody																												
BSK$_5$	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l	9.0		7.2		10.5		10.2																	