Analýza odpadových vôd 2022

**v zmysle IPKZ 12 , 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/2020*

MESIAC :					Január (L)		Február (L)		Marec (L)		Apríl (L)		Máj (L)		Jún (L)		Júl (L)		August (L)		September (L)		Október (L)		November (L)		December (L)	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	########	13.1.2022	16.2.2022	16.2.2022	28.3.2022	28.3.2022	27.04.2022	27.04.222	25.5.2022	25.5.2022	28.6.2022	28.6.2022	19.7.2022	19.7.2022										
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**
ÚGH Zberná nádrž																												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7.15		7.79		7.86		7.63		7.30		7.56		7.96										
CHSK$_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		37.2		31.2		27.6		33.6		24.0		16.8		30.0										
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		5.6		2.2		3.2		<2.0		2.3		<2.0		3.5										
RL$_{105}$	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		388.0		356,0		385		412.0		117		307		185										
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05											
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05											
AOX	bodová	12x ročne	**0,5**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03											
N$_{Org}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		2.20		1.90		2.2		1.90		2.20		2.20		2.0										
N$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8.10		8.40		8.1		8.40		8.10		8.70		8.50										
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03		< 0.03											
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**																								
Splaškové odpadové vody																												
BSK$_5$	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l	9.0		7.2		10.5		10.2					9.6												