

**LABEKO, s.r.o.**

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany  
Akreditované skúšobné laboratória  
podľa STN EN ISO/IEC 17025

**SNAS**

Reg. No. 070/S-030

A – akreditovaná skúška N – neakreditovaná skúška SA – akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky

Strana č. 1 z počtu 1

**Protokol o skúške č.: 24/00097**

Výtlačok č. 1 z počtu 2

Objednávateľ: ZSE Elektrárne, s.r.o.  
(meno a adresa) SPP Kompresorová stanica 3, 91933 Trakovice

Dátum prevzatia vzorky: 17.01.24

Počet vzoriek: 1

Dátum vykonania skúšok od: 17.01.24

Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matúš, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere č. 46/24 (A).

do: 19.01.24

Dátum vystavenia protokolu: 19.01.24

**Výsledky skúšok**

| P.č.:   | 1        | Číslo vzorky:   | 24-000154 | Predmet skúšky/Typ vzorky: | Voda       |
|---|----------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| Označenie vzorky: UGH - 24 hod. zlievaná vzorka |          |                 |           |                            |            |
| Meraná veličina / parameter / znak              | Jednotka | Výsledok skúšky | Neistota  | Použitá metóda             | Typ skúšky |
| pH  |          | 7.05            | 2 %       | P-03,STN ISO 10523         | A          |
| Chemická spotreba kyslíka (CHSK-Cr)             | mg/l     | 36.0            | 18 %      | P-25,STN ISO 15705         | A          |
| Nerozpustné látky 105 °C (NL-105)               | mg/l     | 2.8             | 18 %      | P-32,STN EN 872            | A          |
| Rozpustené látky 550 °C (RL-550)                | mg/l     | 583.0           | 8 %       | P-32,STN 75 7373           | A          |
| Celkový dusík (Ncelk)                           | mg/l     | 8.20            | 18 %      | P-28,STN 75 7435           | A          |
| Organický dusík (Norg.)                         | mg/l     | 2.20            | 18 %      | P-28,STN EN 25663          | A          |

Súlad/ nesúlad s požiadavkami: - - -

Metóda odberu :STN EN ISO 5667-10,IP-05

Doplňky a odchýlky od použitých metód: - - -

Údaje o subdodávateľoch: - - -

Použité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodávka akreditovaná, P – pracovný predpis LABEKO, s.r.o. Piešťany

Neistota merania: Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú kombinovanú neistotu z výsledku skúšky (k=2).

Poznámky: Pri stanovení nerozpustených látok bol použitý filter zo sklenených vlákien, veľkosť pórov 1,2µm,výrobca: Fischer Scientific F261

**Prehlásenie**

Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú výlučne predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované. Protokol môže byť reprodukován len celý, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Ak bola vzorka odobratá zákazníkom výsledky skúšok sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola prijatá, laboratórium odmieta zodpovednosť ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Protokol schválil: Ing. Roman Hudec, vedúci Ekoanalytických laboratórií

-----Koniec protokolu-----

