

**LABEKO, s.r.o.**

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
Akreditované skúšobné laboratória
podľa STN EN ISO/IEC 17025

**SNAS**

Reg. No. 070/S-030

A – akreditovaná skúška N – neakreditovaná skúška SA – akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky

Strana č. 1 z počtu 1

Protokol o skúške č.: 24/01568

Výtlačok č. 1 z počtu 2

Objednávateľ: ZSE Elektrárne, s.r.o.
(meno a adresa) SPP Kompresorová stanica 3, 91933 Trakovice

Počet vzoriek: 1

Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matúš, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere č. 700/24 (A).

Dátum prevzatia vzorky: 23.05.24**Dátum vykonania skúšok od:** 23.05.24**do:** 27.05.24**Dátum vystavenia protokolu:** 27.05.24**Výsledky skúšok**

P.č.: 1	Číslo vzorky: 24-002442	Predmet skúšky/Typ vzorky: Voda			
Označenie vzorky: UGH - 24 hod. zlievaná vzorka					
Meraná veličina / parameter / znak	Jednotka	Výsledok skúšky	Neistota	Použitá metóda	Typ skúšky
Rozpustené anorganické soli (RAS)	mg/l	337.0	12 %	P-32,STN 75 7373	A

Súlad/ nesúlad s požiadavkami: - - -**Metóda odberu:** STN EN ISO 5667-10,IP-05**Doplňky a odchýlky od použitých metód:** - - -**Údaje o subdodávateľoch:** - - -**Použité skratky:** A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodávka akreditovaná, P – pracovný predpis LABEKO, s.r.o. Piešťany**Neistota merania:** Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú kombinovanú neistotu z výsledku skúšky (k=2).**Poznámky:** Pri stanovení nerozpustených látok bol použitý filter zo sklenených vlákien, veľkosť pórov 1,2µm,výrobca: Fischer Scientific F261**Prehlásenie**

Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú výlučne predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované. Protokol môže byť reprodukováný len celý, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Ak bola vzorka odobratá zákazníkom výsledky skúšok sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola prijatá, laboratórium odmieta zodpovednosť ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Protokol schválil: Ing.Roman Hudec, vedúci Ekoanalytických laboratórií

-----Koniec protokolu-----

