Analýza odpadových vôd 2025

***** v zmysle IPKZ 18 , 1394-40354/2024/Tit/374860108/Z18_ platné zo dňa : 30.10.2024***

MESIAC :					Január (L)		Február (L)		Marec (L)		Apríl (L)	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	23.01.2025	23.01.2025	25.2.2025	25.2.2025				
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**
UGH Zberná nádrž												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7,68		6,3				
CHSK$_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		36		37,2				
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		2,1		< 2,0				
RL$_{550}$	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		436		425				
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0,05		< 0,05					
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0,05		< 0,05					
AOX	bodová	12x ročne	**0,5 / 0,3 ***	**mg/l**	< 0,03		< 0,03					
N$_{Org}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		1,6		1,9				
N$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8,2		8,5				
P$_{celk}$	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		0,25		0,27				
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0,03		< 0,03					
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**								
TOX	bodová	1x ročne	**30**	**%**								
Splaškové odpadové vody												
BSK$_5$	bodová	1x polroč./1x roč *	p20/m70 _ p20/m50*	mg/l								