

**LABEKO, s.r.o.**

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
Akreditované skúšobné laboratória
podľa STN EN ISO/IEC 17025



A – akreditovaná skúška N – neakreditovaná skúška SA – akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky

Strana č. 1 z počtu 1

Protokol o skúške č.: 26/02387

Výtlačok č. 1 z počtu 2

Objednávateľ: ZSE Elektrárne, s.r.o.
(meno a adresa) SPP Kompresorová stanica 3, 91933 Trakovice

Dátum prevzatia vzorky: 15.07.26

Počet vzoriek: 1

Dátum vykonania skúšok od: 15.07.26

Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matúš, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere č. 885/26 (A).

do: 20.07.26

Dátum vystavenia protokolu: 20.07.26

Výsledky skúšok

P.č.:	1	Číslo vzorky:	26-003699	Predmet skúšky/Typ vzorky:	Voda/Technologická voda		
Označenie vzorky: UGH - bodová vzorka							
Meraná veličina / parameter / znak			Jednotka	Výsledok skúšky	Neistota	Použitá metóda	Typ skúšky
Nepolárne látky (NEL_IR)			mg/l	<0.05	-	P-26,STN 83 0540-4	A
Nepolárne látky (NEL_UV)			mg/l	<0.05	-	P-26,STN 83 0540-4	A
Voľný chlór			mg/l	<0.03	-	P-36,STN EN ISO 7393-2	A
Adsorbovateľné org.viazané halogény (AOX)			mg/l	<0.03	-	P-38,STN EN ISO 9562	A

Súlad/ nesúlad s požiadavkami: - - -

Metóda odberu :STN EN ISO 5667-10,IP-05

Doplňky a odchýlky od použitých metód: - - -

Údaje o subdodávateľoch: - - -

Použité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodávka akreditovaná, P – pracovný predpis LABEKO, s.r.o. Piešťany

Neistota merania: Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú kombinovanú neistotu z výsledku skúšky (k=2).

Poznámky: - - -

Prehlásenie

Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú výlučne predmetu skúšky a nenahradujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované. Protokol môže byť reprodukováný len celý, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Ak bola vzorka odobratá zákazníkom výsledky skúšok sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola prijatá, laboratórium odmieta zodpovednosť ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Protokol schválil: Ing.Roman Hudec, vedúci Ekoanalytických laboratórií

Koniec protokolu

