

**LABEKO, s.r.o.**

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
Akreditované skúšobné laboratórium
podľa STN EN ISO/IEC 17025

**SNAS**

Reg. No. 070/S-030

A – akreditovaná skúška N – neakreditovaná skúška SA – akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky

Protokol o skúške č.: 26/02696

Strana č. 1 z počtu 1

Výtlačok č. 1 z počtu 2

Objednávateľ: ZSE Elektrárne, s.r.o.
(meno a adresa) SPP Kompresorová stanica 3, 91933 Trakovice

Dátum prevzatia vzorky: 11.08.26**Dátum vykonania skúšok od:** 11.08.26**do:** 25.08.26**Počet vzoriek:** 1**Vzorku odobral:** Mgr. Samohyl Matúš, LABEKO, s.r.o., Piešťany. Protokol o odbere č. 956/26 (A).**Dátum vystavenia protokolu:** 25.08.26**Výsledky skúšok**

P.č.:	1	Číslo vzorky:	26-003991	Typ vzorky:	Voda/Technologická voda			Chemický rozbor	
Označenie vzorky:		Chladiaca voda, miesto odberu: URA dátum odberu: 10.8.2026							
Meraná veličina / parameter / znak				Jednotka	Výsledok skúšky	Neistota	Limitné hodnoty	Použitá metóda	Typ skúšky
Legionella species				KT/J/I	<100	-	-	MSZ EN ISO 11731:2017	SA

Súlad/nesúlad s požiadavkami : - - -**Metóda odberu :** STN EN ISO 5667-5, IP-05**Údaje o subdodávateľoch :** Stanovenie mikrobiologických ukazovateľov (Legionella species) vykonal Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., skúšobné laboratórium Turčianske Teplice**Doplňky a odchýlky od použitých metód :** - - -**Použité skratky :**

A - akreditovaná skúška, N - neakreditovaná skúška, SA – akreditovaná vykonaná subdodávateľsky, SN - neakreditovaná vykonaná subdodávateľsky

Neistota merania : Neistota merania predstavuje rozšírenú kombinovanú neistotu z výsledku skúšky(k=2)**Poznámky:** - - -**Prehlásenie**

Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú výlučne predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov požadované. Protokol môže byť reprodukován len celý, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Ak bola vzorka odobratá zákazníkom výsledky skúšok sa vzťahujú ku vzorke tak ako bola prijatá, laboratórium odmieta zodpovednosť ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Protokol schválil: Ing. Roman Hudec, vedúci Ekoanalytických laboratórií

-----Koniec protokolu-----

